



# PREHLÁSENIE O ZHODE v zmysle zákona 133/2013 Z.z.

Výrobca : **STROJLAB** spol. s r. o., Čsl.Armády 140, 068 01 Medzilaborce

Typ :

Výkres č. :

Výrobné číslo :

Rok výroby : 20...

Plynotesne brány sú určené k uzatváraniu ochranných stavieb. Je možné ich však využiť v zmysle príslušných smerníc pre uzatváranie iných stavieb napr. CO.

Konštrukcia brán je celooceľová zvarovaná. Hlavnú časť tvorí krídlo a zárubňa. Zárubňa je zvarovaná z U profilu. Pre zakotvenie do steny je vybavená kotviacimi plechmi a otvormi pre armatúru. Krídlo má rám z tenkostenných, uzatvorených obdĺžnikových profilov. Výplň rámu je z rovného 1,5mm silného plechu. Krídlo je zavedené na koľajniciach umožňujúcich jeho otváranie, v spodnom a vrchnom vedení brány. Plynotesnosť zaisťuje gumové tesnenie.

Krídlo je uzatvárané šiestimi skrútkami a uzamykacími hákmi, ktorých počet závisí od veľkosti brány.

Výrobok bol odskúšaný u výrobcu podľa platných predpisov bývalého štábu CO ČSSR, platných STN a predpísanej výrobnéj dokumentácie. Tlakovú odolnosť daného typu zaručuje schválená výkresová dokumentácia štábom CO ČSSR.

Týmto osvedčujeme, že vyššie uvedený výrobok spĺňa požiadavky podľa

## **zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.**

### **Výrobok bol odskúšaný a skontrolovaný:**

<b>Druh skúšky</b>	<b>Predpis</b>	<b>Výsledok skúšky (kontroly)</b>	<b>Poznámka</b>
svetlosť zárubne podľa typu dverí (šírka x výška)	2500x4375 2900x5890	VYHOVUJE NEVYHOVUJE	
mechanická funkčnosť otvárania	10min./2osoby – cela brána	VYHOVUJE NEVYHOVUJE	
mechanická funkčnosť zatvárania	10min./2osoby – cela brána	VYHOVUJE NEVYHOVUJE	
plynotesnosť zvarov a celého výrobku	1000 Pa	VYHOVUJE NEVYHOVUJE	
hrúbka náterov a povrchovej úpravy	100 µm	VYHOVUJE NEVYHOVUJE	

Výsledky skúšok zodpovedajú požiadavkám tohto predpisu, STN a výrobnéj výkresovej dokumentácie.

Pečiatka, meno a podpis výstupnej kontroly:

Medzilaborce , dňa .....